

INFORME DEL SIMULACRO AMBIENTAL Y/O OTRAS EMERGENCIAS

1. OBJETIVO

Reportar las actividades ejecutadas durante el simulacro realizado en la Secretaria de Salud el día 29 de Marzo de 2022 a las 10:00 am, con el fin de brindar las recomendaciones necesarias para mejorar la actividad realizada.

2. ALCANCE

La emergencia se llevó a cabo en el área de archivo de la secretaria de salud, donde se simulo un incendio causado por un corto eléctrico, se activa la orden de evacuación del piso # 3 del edificio contemplando que allí labora personal discapacitado en silla de ruedas.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SIMULACRO

- 1. El personal de la oficina continua al archivo percibe un fuerte olor a quemado lo que hace que estos se levanten de sus puestos de trabajo y se dirijan a buscar la fuente del olor. Al realizar la inspección pertinente observan que en el área de archivo se presenta un conato de incendio el cual intentan controlar con los extintores presentes.
- 2. Por seguridad se toma la decisión de evacuar el piso donde ocurrió el incidente, hasta garantizar el control del evento.
- 3. Se reporta la emergencia al cuerpo de bomberos voluntario de Sopó, para la debida verificación del área.
- 4. Se verifica y realiza el conteo del personal que fue evacuado.


4. TIPO DE EMERGENCIA SIMULADA

SISMO	
INCENDIO	X
EMERGENCIA SANITARIA	
DERRAMES	
EVACUACIÓN POR ESCAPE DE GAS NAT	
PRIMEROS AUXILIOS	
RESCATE	
OTROS	

5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL SIMULACRO DE EMERGENCIA

- Pitos
- Teléfono Celular
- Listados de ingreso de personal y visitantes secretaria de salud.
- Extintor Multiproposito





## 6. COMPORTAMIENTOS INADECUADOS OBSERVADOS:


- Los brigadistas no se encontraban identificados.
- Al momento de evacuar no se verificó que todo el personal hubiese salido del piso olvidando a una compañera lesionada en el área.
- No se cerraron las puertas de las oficinas al momento de evacuar.

## 7. ASPECTOS POSITIVOS:

- todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido del pito, lo que comprueba que se tiene conocimiento de los códigos de activación de emergencias.
- La evacuación se hizo de manera ágil, tranquila y ordenada.
- La evacuación del compañero en condición de discapacidad se realizó de forma oportuna y eficiente.
- Se evidenció que los extintores se encuentran en perfecto funcionamiento y distribuidos de manera correcta en las instalaciones.
- Los colaboradores de la secretaria de salud tienen claro el manejo de extintores y control de un conato de incendio.
- No se utilizó el ascensor para la evacuación.
- Se contó con el apoyo de la defensa civil para el desarrollo y preparación del simulacro.
- La evacuación se realizó en un tiempo prudente de 3 min 75 seg

## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO





## 9. CONCLUSIONES

- Es conveniente reiterar a los brigadistas que el uso del brazalete identificativo es fundamental para que los ocupantes reconozcan fácilmente a los miembros de los Equipos de Emergencia.
- Existe gabinete para control de incendios el cual es propiedad del arrendatario y se encuentra bajo llave, lo que impide su utilización en caso de una emergencia.
- Los implementos de emergencias del gabinete contra incendios se encuentran caducados.

## 10. RECOMENDACIONES

- Oficiar a los brigadistas por parte de la secretaria de desarrollo institucional y el área SST, reiterando la importancia y el compromiso del uso permanente del brazalete que los identifica como brigadistas
- Oficiar al propietario del edificio donde se encuentra la secretaria de salud con el fin de tener acceso al gabinete contra incendios en caso de una emergencia, así como solicitarle el mantenimiento de los implementos que este posee.

Persona que realizó el presente informe:

**Jennifer Moreno**  
Líder del SGA

**Angie Pulido**  
Líder del SGSST



N° SC-CER313925



TR-95-2015001997

